



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Anlagentechnik Nordost

bescheinigt dem Unternehmen



WILO SE

Nortkirchenstr. 100

44263 Dortmund

dass die Heizungsumwälzpumpe

Wilo-Stratos PICO plus 25/1-4

folgenden Wert für den Energieeffizienzindex erreicht:

Energieeffizienzindex (EEI-Wert) = 0,16

Die Werte basieren auf Messungen, die nach EN 16297-2 sowie
EC No. 641/2009 und EU No. 622/2012 durchgeführt wurden.

Dieser Bescheinigung liegt der Prüfbericht Nr.: 2790402-01 zugrunde.

Dresden, den 18.10.2017

Dr. Michael Bunk
Leitung Energiesysteme
Region Nordost
TÜV SÜD Industrie Service GmbH



Martin Hahn
Abteilung Energiesysteme
Region Nordost
TÜV SÜD Industrie Service GmbH